



Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online

<http://www.staatsarchiv.zh.ch/query>

Signatur **StAZH OS 48 (S. 477)**
Titel **Verordnung über den allgemeinen Brandschutz
(Änderung)**
Ordnungsnummer **861.12**
Datum 11.08.1982

[S. 477] Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Verordnung über den allgemeinen Brandschutz vom 31. Oktober 1979 wird wie folgt geändert:

§ 16 Abs. 1. Für den Hausbedarf und den gewerblichen Kleinbetrieb dürfen folgende Höchstmengen brennbarer Flüssigkeiten gelagert werden:

Lit. a unverändert,

b) In mindestens feuerhemmend ausgebauten Räumen mit geringem Brandrisiko und in genügendem Abstand von eventuellen Zündquellen oder in feuerhemmend ausgebauten Schränken oder Schrankabteilen: 450 l mit einem Flammpunkt von weniger als 55 °C und 2000 l mit einem höheren Flammpunkt.

Lit. c unverändert.

Abs. 2. Die Lagerung von mehr als 450 l an brennbaren Flüssigkeiten bedarf der Bewilligung der Kantonalen Feuerpolizei.

II. Diese Änderung tritt am 1. Oktober 1982 in Kraft.

III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

Zürich, den 11. August 1982

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Gilgen

Der Staatsschreiber:

Roggwiller

[Transkript: OCR (Überarbeitung: sef)/23.04.2015]